


Lomy - CZ063.3710.6106.263 - stav 15. 12. 2015

A. OBEC

Lomy

Číslo obce PRVKUK	263
Kód obce PRVKUK	CZ063.3710.6106.263
Kód obce	587605
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1571 (6106) Moravské Budějovice
Číslo POU Název POU	3174 Jemnice



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ063.3710.6106.0263.01	Lomy	08681	86819

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Lomy leží západně od města Moravské Budějovice, ve vzdálenosti cca 15 km.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Lomy	trvale bydlící	153	153	153	132	127	122	117
	přechodně bydlící	10	10	10	10	10	10	10
	celkem	163	163	163	142	137	132	127
Obec Lomy celkem	trvale bydlící	153	153	153	132	127	122	117
	přechodně bydlící	10	10	10	10	10	10	10
	celkem	163	163	163	142	137	132	127

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lomy	133	132	132	126	126	120	120	122	128	125	126	126	127	127	127	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Lomy	154	154	154	132	127	122	117
Obec Lomy celkem	154	154	154	132	127	122	117

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Lomy má vybudovaný veřejný vodovod, gravitačně zásobený z vodojemu Lomy 50 m³ (577,8 / 576,2 m.n.m.), vybaveného úpravou vody. Voda je do vodojemu přiváděna čerpáním z místního zdroje - jímací studny s vydatností 2,8 l/s.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

Navrhované zdroje pitné vody

S novými zdroji se neuvažuje.

Časový harmonogram

V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Lomy realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

Mapa



D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Lomy	-	-	-	-	-	-	117
Obec Lomy celkem	-	-	-	-	-	-	117

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.

V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody.

V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

Nově napojené obce (místní části): Lomy

Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

Časový harmonogram

V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Lomy realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

Mapa



E. EKONOMICKÁ ČÁST

Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Lomy	300,0	10 000,0	10 300,0
Obec Lomy celkem	300,0	10 000,0	10 300,0

AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
15. 12. 2015	0646/07/2015/ZK	usnesení zastupitelstva	Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.