

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Vlkanov	trvale bydlící	45	45	45	51	51	52	52
	přechodně bydlící	-	-	-	10	10	10	10
	celkem	45	45	45	61	61	62	62
Obec Vlkanov celkem	trvale bydlící	45	45	45	51	51	52	52
	přechodně bydlící	-	-	-	10	10	10	10
	celkem	45	45	45	61	61	62	62

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vlkanov	50	52	52	55	52	51	54	49	52	53	48	48	45	45	45	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Vlkanov	45	45	45	51	51	52	52
Obec Vlkanov celkem	45	45	45	51	51	52	52

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Vlkanov (545 - 534 m n.m.) je zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu. Zdrojem vody pro vodovod jsou dvě studny (hloubka 3,5 m, celková vydatnost je 0,72 l/s), nacházející se severně od obce na okraji k.ú. Obce, z nichž je voda gravitací dopravována do obce.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.


Navrhované zdroje pitné vody

S novými vodními zdroji se neuvažuje.

Časový harmonogram

V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Vlkanov realizace navržených opatření předpokládá do r. 2030.

Mapa



D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Vlkanov	-	-	-	-	-	-	62
Obec Vlkanov celkem	-	-	-	-	-	-	62

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Vlkanov nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody od části obyvatel jsou zachycovány v bezodtokých jímkách. Zbylé odpadní vody jsou po předčištění v septicích vypouštěny do rybníka.

V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Ve Vlkanově se uvažuje s výstavbou kanalizace a biologických dočišťovacích rybníků.

V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

Nově napojené obce (místní části): Vlkanov

Návrhový svaz z obcí (místních částí): není

Pokud nebude zajištěna výstavba biologických rybníků, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

Časový harmonogram

V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Vlkanov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

Mapa



E. EKONOMICKÁ ČÁST

Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Vlkanov	-	5 000,0	5 000,0
Obec Vlkanov celkem	-	5 000,0	5 000,0

AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
15. 12. 2015	0646/07/2015/ZK	usnesení zastupitelstva	Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.