

Dolní Vilímeč - CZ063.3707.6112.473 - stav 15. 12. 2015

A. OBEC

Dolní Vilímeč

Číslo obce PRVKUK	473
Kód obce PRVKUK	CZ063.3707.6112.473
Kód obce	587061
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1511 (6112) Telč
Číslo POU Název POU	3034 Telč



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ063.3707.6112.0473.01	Dolní Vilímeč	03035	30350

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Dolní Vilímeč se nalézá cca 8 km jihovýchodně od města Telče. Obcí protéká Vilímečský potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 532 - 547 m. n. m.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Dolní Vilímeč	trvale bydlící	96	96	96	93	90	87	84
	přechodně bydlící	12	12	12	12	12	12	12
	celkem	108	108	108	105	102	99	96
Obec Dolní Vilímeč celkem	trvale bydlící	96	96	96	93	90	87	84
	přechodně bydlící	12	12	12	12	12	12	12
	celkem	108	108	108	105	102	99	96

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dolní Vilímeč	101	96	96	93	97	99	100	102	100	98	103	103	105	105	105	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Dolní Vilímeč	-	-	-	-	-	-	84
Obec Dolní Vilímeč celkem	-	-	-	-	-	-	84

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Dolní Vilímeč není veřejný vodovod. Obyvatelé obce jsou zásobeni pitnou vodou ze soukromých studní.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající stav zásobení obyvatel vodou není vyhovující, doporučujeme proto obec napojit přes síť obce Vystrčenovice na přivaděč Nová Říše – Telč.


Navrhované zdroje pitné vody

V obci Dolní Vilímeč se uvažuje se zásobením z ÚV Nová Říše.

Časový harmonogram

V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Dolní Vilímeč realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

Mapa



D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Dolní Vilímeč	-	-	-	-	-	-	84
Obec Dolní Vilímeč celkem	-	-	-	-	-	-	84

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť v rozsahu cca 985 m.

V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace odvádějící pouze splaškové vody.

V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

Nově napojené obce (místní části): Dolní Vilímeč


Návrhový svaz z obcí (místních částí): není

Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

Časový harmonogram

V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Dolní Vilímeč realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

Mapa



E. EKONOMICKÁ ČÁST

Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Dolní Vilímeč	4 500,0	8 000,0	12 500,0
Obec Dolní Vilímeč celkem	4 500,0	8 000,0	12 500,0

AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
15. 12. 2015	0646/07/2015/ZK	usnesení zastupitelstva	Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.