

# Řídelov - CZ063.3707.6112.498 - stav 15. 12. 2015

## A. OBEC

Řídelov

<b>Číslo obce PRVKUK</b>	498
<b>Kód obce PRVKUK</b>	CZ063.3707.6112.498
<b>Kód obce</b>	587851
<b>Číslo ORP (ČSÚ)</b> <b>Název ORP</b>	1511 (6112) Telč
<b>Číslo POU</b> <b>Název POU</b>	3034 Telč



Členění obce

<b>Úplný kód části obce PRVKUK</b>	<b>Název části obce</b>	<b>Kód části obce PRVKUK</b>	<b>Kód části obce RÚIAN</b>
CZ063.3707.6112.0498.01	Řídelov	14556	145564

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Obec Řídelov se nachází cca 7 km severozápadně od města Telče. V obci je místní vodní tok, přítok Třeštského potoka. Rozsah zástavby je 618 – 638 m. n. m.

## B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Řídelov	trvale bydlící	87	87	87	85	83	81	78
	přechodně bydlící	49	49	49	49	49	49	49
	celkem	136	136	136	134	132	130	127
Obec Řídelov celkem	trvale bydlící	87	87	87	85	83	81	78
	přechodně bydlící	49	49	49	49	49	49	49
	<b>celkem</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	<b>134</b>	<b>132</b>	<b>130</b>	<b>127</b>

## B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Řídelov	84	86	85	84	88	86	87	89	84	84	83	83	80	80	80	-	-

## C. VODOVODY

### C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Řídelov	-	-	-	-	-	-	78
<b>Obec Řídelov celkem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>78</b>

### C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Řídelov nemá vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelé obce jsou vodou zásobeni ze soukromých studní.

### C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající stav zásobení obyvatel vodou není vyhovující. Doporučujeme napojit obec na již vybudovaný vrt Řídelov - Farský kopec, realizovat automatickou čerpací stanici s VDJ Řídelov a rozvodnou síť po obci.

#### Navrhované zdroje pitné vody

V obci Řídelov se uvažuje s napojením na již vybudovaný vrt Řídelov - Farský kopec s vydatností 1,14 l/s.

#### Časový harmonogram

V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Řídelov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

#### Mapa



### D. KANALIZACE A ČOV

#### D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Řídelov	-	-	-	-	-	-	-
Obec Řídelov celkem	-	-	-	-	-	-	-



## D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Splaškové odpadní vody po předčištění v septicích jsou vypouštěny do přítoků Třeštského potoka.

V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

## D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

## Časový harmonogram

V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Řídelov nenavrhuje žádné opatření.

## Mapa



## E. EKONOMICKÁ ČÁST

Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Řídelov	2 500,0	-	2 500,0
<b>Obec Řídelov celkem</b>	<b>2 500,0</b>	<b>-</b>	<b>2 500,0</b>

## AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
15. 12. 2015	0646/07/2015/ZK	usnesení zastupitelstva	Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.