

Ostašov - CZ063.3710.6113.568 - stav 15. 12. 2015

A. OBEC

Ostašov

Číslo obce PRVKUK	568
Kód obce PRVKUK	CZ063.3710.6113.568
Kód obce	591335
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1597 (6113) Třebíč
Číslo POU Název POU	3204 Třebíč



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ063.3710.6113.0568.01	Ostašov	11337	113379

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Ostašov leží jižně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 7 km.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Ostašov	trvale bydlící	131	131	131	137	134	132	129
	přechodně bydlící	-	-	-	-	-	-	-
	celkem	131	131	131	137	134	132	129
Obec Ostašov celkem	trvale bydlící	131	131	131	137	134	132	129
	přechodně bydlící	-	-	-	-	-	-	-
	celkem	131	131	131	137	134	132	129

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ostašov	126	135	133	140	142	139	138	135	139	139	145	145	152	152	152	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Ostašov	126	126	126	137	134	132	129
Obec Ostašov celkem	126	126	126	137	134	132	129

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Ostašov má vybudovaný veřejný vodovod, napojený přes AT stanici na petrůveckou větev oblastního vodovodu Třebíč. Řídícím vodojemem je VDJ Petrůvky 1000 m³ (534,0 / 531,0 m n.m.).

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

Navrhované zdroje pitné vody

S novými zdroji se neuvažuje.

Časový harmonogram

V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Ostašov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

Mapa



D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Ostašov	-	-	-	-	-	-	129
Obec Ostašov celkem	-	-	-	-	-	-	129

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Na tuto je napojeno 130 obyvatel. Délka sítě je 950 m. Splašky jsou odváděny do vodního toku.

V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.

Bude vybudována nová ČOV.

Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností nadále odváděny jednotnou kanalizací do vodního toku. Odpadní vody mohou být zneškodňovány i individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

Časový harmonogram

V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Ostašov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

Mapa



E. EKONOMICKÁ ČÁST

Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Ostašov	2 300,0	21 000,0	23 300,0
Obec Ostašov celkem	2 300,0	21 000,0	23 300,0

AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
15. 12. 2015	0646/07/2015/ZK	usnesení zastupitelstva	Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.