

Rozseč - CZ063.3707.6112.496 - stav 15. 12. 2015

A. OBEC

Rozseč

Číslo obce PRVKUK	496
Kód obce PRVKUK	CZ063.3707.6112.496
Kód obce	587800
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1511 (6112) Telč
Číslo POU Název POU	3034 Telč



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ063.3707.6112.496.01	Rozseč	14229	142298

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Rozseč se nachází cca 12 km jihovýchodně od města Telč. Na území obce se nachází rybník a protéká Otvrňský potok. Rozsah zástavby je 588 – 608 m. n. m.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030

Rozseč	Trvale bydlící	197	197	197	187	181	175	169
	Přechodně bydlící	-	-	-	-	-	-	-
	Celkem	197	197	197	187	181	175	169

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec
Rozseč

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených na vodovod						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Rozseč	-	-	-	-	-	-	169

C.2 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Průměrná potřeba vody	m ³ /den	-	-	-	-	-	-	-
Maximální potřeba vody	m ³ /den	-	-	-	-	-	-	-
Voda specifická z VVR	l/os x den	-	-	-	-	-	-	-
Voda specifická z VFC	l/os x den	-	-	-	-	-	-	-
Voda specifická z VFD	l/os x den	-	-	-	-	-	-	-
Voda specifická z VFO	l/os x den	-	-	-	-	-	-	-
Voda specifická z VNF	l/os x den	-	-	-	-	-	-	-

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Rozseč není vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelé obce jsou zásobeni pitnou vodou ze soukromých studní.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající stav zásobení obyvatel vodou není vyhovující, doporučujeme proto napojit obec na VDJ Nová Říše 2 x 250 m³ (588,0/584,7 m.n.m.). Pro zajištění dostatečného tlaku v obci navrhujeme vybudovat nový VDJ Rozseč, do kterého bude voda čerpána. Dále budou vybudovány rozvodné vodovodní řady po obci.

Navrhované zdroje pitné vody

V obci Rozseč se uvažuje se zásobením z ÚV Nová Říše.

Časový harmonogram

V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Rozseč realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

C.7 Mapa



D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce	Počet připojených na kanalizaci						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Rozseč	148	148	148	-	-	-	-

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených na ČOV						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Rozseč	-	-	-	-	-	-	169

D.3 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Produkce komunálních OV	m ³ /den	-	-	-	-	-	-	-
Produkce komunálního znečištění	kg/den	-	-	-	-	-	-	-
Produkce průmyslových OV	m ³ /den	-	-	-	-	-	-	-
Produkce znečištění průmyslových OV	kg/den	-	-	-	-	-	-	-

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť v rozsahu cca 1859 m. Splaškové odpadní vody po předčištění v septicích jsou vypouštěny do Otvrnšského potoku.

V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody, které budou vyústěny do navržené ČOV v obci.

Stávající kanalizace bude nadále sloužit k odvádění dešťových vod.

V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

Nově napojené obce (místní části): Rozseč

Návrhový svaz z obcí (místních částí): není

Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

Časový harmonogram

V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Rozseč realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

D.7 Mapa



E. EKONOMICKÁ ČÁST

Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Rozseč	5 300,0	15 500,0	20 800,0
Obec Rozseč celkem	5 300,0	15 500,0	20 800,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Rozseč	-	-	-
Obec Rozseč celkem	-	-	-

E.3 Mapa



F. AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
15. 12. 2015	0646/07/2015/ZK	usnesení zastupitelstva	Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.