

Slavětín - CZ063.3601.6104.150 - stav 1. 1. 2022

A. OBEC

Slavětín

Číslo obce PRVKUK	150
Kód obce PRVKUK	CZ063.3601.6104.150
Kód obce	548553
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	931 (6104) Chotěboř
Číslo POU Název POU	1970 Chotěboř



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ063.3601.6104.150.01	Slavětín	11708	117081

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Slavětín leží na severovýchod od města Havlíčkův Brod. Obec nemá žádné místní části.

Obec Slavětín se nachází v CHKO Žďárské vrchy.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Slavětín	Trvale bydlící	95	95	95	101	101	101	100
	Přechodně bydlící	105	105	105	105	105	105	105
	Celkem	200	200	200	206	206	206	205

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec
Slavětín

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených na vodovod						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Slavětín	95	95	95	101	101	101	100

C.2 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Průměrná potřeba vody	m ³ /den	22	22	19	-	-	-	-
Maximální potřeba vody	m ³ /den	33	33	29	-	-	-	-
Voda specifická z VVR	l/os x den	234,60	229,20	201,60	-	-	-	-
Voda specifická z VFC	l/os x den	234,60	229,20	201,60	-	-	-	-
Voda specifická z VFD	l/os x den	179,20	173,80	146,20	-	-	-	-
Voda specifická z VFO	l/os x den	55,40	55,40	55,40	-	-	-	-
Voda specifická z VNF	l/os x den	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Slavětín (580 - 593 m n.m.) je zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu, zdrojem vody je místní studna. Provádí se odradonování vody.

V roce 2018 bylo realizováno posílení vodního zdroje o novou kopanou studnu hlouky 5 m a její napojení na stávající veřejný vodovod.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

Uvažuje se s rekonstrukcí odradonovací stanice a VDJ.

Navrhované zdroje pitné vody

S novými vodními zdroji se neuvažuje.

Časový harmonogram

V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Slavětín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

C.7 Mapa



D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce	Počet připojených na kanalizaci						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Slavětín	0	0	0	0	0	0	95

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených na ČOV						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Slavětín	0	0	0	0	0	0	95

D.3 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Produkce komunálních OV	m ³ /den	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Produkce komunálního znečištění	kg/den	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Produkce průmyslových OV	m ³ /den	-	-	-	-	-	-	-
Produkce znečištění průmyslových OV	kg/den	-	-	-	-	-	-	-

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Slavětín nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody od části obyvatel jsou zachycovány v bezodtokých jímkách. Zbylé odpadní vody jsou po předčištění v septicích vypouštěny do Oudoleňského potoka.

V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Ve Slavětíně je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splaškové vody budou odváděny na ČOV Oudoleň.

Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

Časový harmonogram

V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Slavětín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

D.7 Mapa



E. EKONOMICKÁ ČÁST

Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Slavětín	1 500,0	10 000,0	11 500,0
Obec Slavětín celkem	1 500,0	10 000,0	11 500,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Slavětín	300,0	-	300,0
Obec Slavětín celkem	300,0	-	300,0

E.3 Mapa



F. AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
1. 1. 2022	2022	administrativní opatření	Oprava evidenčních údajů podle skutečnosti.
24. 1. 2018	121/2018	administrativní opatření	Slavětín - posílení vodního zdroje - kovaná studna hl. 5 m a výtlačné potrubí v délce 23,45 m
15. 12. 2015	0646/07/2015/ZK	usnesení zastupitelstva	Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.